

GODKENDELSESINDEHAVER:

Broen A/S
Skovvej 30
DK-5610 Assens
Telefon: +45 64 71 20 59
Internet: www.broen.dk


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Afspærringsarmatur i bygning
BALLOFIX ¾" kuglehane
dim. 28 mm sekskant

FABRIKAT:

Broen A/S, Danmark

MÆRKNING:

- DN15 R PN10 DR
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 8.4.2.4, stk. 2, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

BALLOFIX kuglehane tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb eller nøgle/skruestrækker.
Montering	Tilslutningerne er enten muffe, nippel eller løs omløber. Presfittings, kompressionsfittings eller TECTITE fittings.
Materiale	Afzinkningsbestandigt messing.
Dimensioner	¾" RG, 28 mm sekskant. Presfittings for kobberør og rustfri stålør: Dim. 15, 18 og 22 mm Kompressionsfittings til kobberør, rustfri stålør og PEX-rør: Dim. 12, 15, 16, 22 og 28 mm TECTITE fittings til kobberør og PEX-rør: Dim. 10, 12, 15, 16, 18 og 22 mm
Tryktab	Tryktabet over armaturet er bestemt med fuldt åbent armatur. Dim: ¾" – modstandstallet: $\zeta = 4$.